

Pruebas de inflamación para cables eléctricos

Pruebas de inflamación para cables eléctricos UL 1581, § 1100 (FT2 / FH / Horizontal Flame)

Descripción	UL 1581, § 1100 - referencia UL 2556, § 9.1 (FT2 / FH / Horizontal Flame)
largura de la muestra	250 - 300 mm
quemador	Quemador Bunsen con suministro adicional de aire (Quemador de Gas-Tirril) Ø 9,5 mm
temperatura de llama prueba	llama de 500 W
posición de la muestra	horizontalmente
posición de la llama	20° con la muestra en vertical
duración de inflamación	30 segundos
condiciones	La muestra de ensayo no debe dañarse más de 100 mm. El material que gote no debe encender el algodón (B) que se encuentra debajo de la muestra.

