

Pruebas de inflamación para cables eléctricos

Pruebas de inflamación para cables eléctricos UL 2556, § 9.6 Method 2-FT4

Descripción	IEC 60332-3-..., EN 60332-3-...
largura de la muestra	2440 mm
quemador	quemador plano (quemador de Ribbon)
temperatura de llama prueba	20,5 kW
posición de la muestra	verticalmente a una distancia de medio diámetro de cable
posición de la llama	horizontalmente
duración de inflamación	20 minutos
condiciones	La sección carbonizada no debe estar a más de 1,5m del borde inferior del quemador

